



ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY „SOLARVENTI” – DO INDYWIDUALNEGO ODPOWIETRZANIA PANELI KOD: SPR1

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS

Automatyczny odpowietrznik SPR1 służy do usuwania z czynnika grzewczego powietrza, które pojawiło się w wyniku napełniania instalacji, jak i w wyniku procesu parowania cieczy w procesie ogrzewania czynnika roboczego w panelach słonecznych.

CHARAKTERYSTYKA

Przyłącza	gwintowane GZ, zgodne z ISO 228/1
Maksymalne ciśnienie robocze	1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza	-10°C ÷ +200°C
Czynnik roboczy	woda, woda + glikol (max.50%)

WYMIARY I BUDOWA

Nr	Opis	Materiał
1	Korpus	Mosiądz CW 617N niklowany
2	Pokrywa	Mosiądz CW 617N niklowany
3	Pływak	Polimer o wysokiej odporności na temperaturę
4	Korek	Mosiądz CW 614N niklowany
5	O-ring	Silikon
6	Mechanizm	Mosiądz CW 614N
7	Widelki	Mosiądz CW 614N
8	Dźwignia	Moplen
9	Mechanizm zatrzymujący	Moplen

DN	D	D1	H	h
3/8"	40	50	73	52
1/2"	40	50	73	52


* wymiary podane w mm

INSTALACJA

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.



Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.